

GGiB.IV.272.7.2022

### **Modyfikacja Zapytania Ofertowego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

**„Dostawa i montaż systemów fotowoltaicznych naziemnych o mocy od 9,5 KW do 9,9 KW dla potrzeb stacji uzdatniania wody w miejscowości Cisna”**

I. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Zapytania Ofertowego

Zmawiający modyfikuje treść Zapytania Ofertowego w następujący sposób:

- Pkt 2 Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:

„Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje „Dostawa i montaż systemów fotowoltaicznych naziemnych o mocy od 9,5 KW do 9,9 KW dla potrzeb stacji uzdatniania wody w miejscowości Cisna”, a w szczególności:

- dostawa i montaż konstrukcji naziemnej
- dostawa i montaż paneli roboczych o mocy min 375 W poj. panela
- dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych
- dostawa i montaż instalacji On-Grid
- dostawa i montaż inwertera fotowoltaicznego
- dostawa i montaż pozostałych urządzeń
- zapewnienie kompleksowej obsługi w tym schemat elektryczny, zgodny z wytycznymi Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przygotowany schemat należy uzgodnić z Rzeczoznawcą oraz zawiadamy jednostkę Straży Pożarnej właściwą dla lokalizacji inwestycji.
- zgłoszenie do zakładu energetycznego

Zaleca się Wykonawcom/Dostawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywania robót w celu uzyskania niezbędnych informacji do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Dodaje się Pkt 5. Zapytania Ofertowego:

Wykonawca/Dostawca udzieli min 10 lat gwarancji na przedmiotowe urządzenia

Dokonana przez Zamawiającego modyfikacja treści stanowi integralną część Zapytania Ofertowego z dnia 15.02.2022r.

Z poważaniem

Z up. Wójta  
  
Tomasz Lasyk  
Sekretarz Gminy