Cisna, dnia 17.01.2018r.

Wykonawcy (wszyscy)

Wyjaśnienia do treści SIWZ nr2

dotyczy: „Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj"

W związku z pytaniami dotyczącymi treści SIWZ postępowania przedstawiam, co następuje:

Pytanie 1:
Proszę o odpowiedź czy koszty związane z wykonaniem przyłącza elektrycznego do oczyszczalni ścieków są po stronnie Zleceniodawcy czy Wykonawcy?

Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z zapisami w pkt 4.5.3 tiret drugi PFU, wszystkie koszty związane z wykonaniem przyłącza energetycznego w tym również i opłata przyłączeniowa leżą po stronie Wykonawcy. Koszty z tym związane należy ująć w cenie ofertowej, a w Wykazie cen uwzględnić w poz.26.

Pytanie 2:
Proszę o odpowiedź czy Wykonawca powinien przewidzieć zakup agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków?

Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje aby Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia wykonał zasilanie dwustronne do obiektów oczyszczalni ścieków. W przypadku gdy zarządca sieci energetycznej wskaże w warunkach przyłączeniowych że jest to niemożliwe do zrealizowania, wówczas zgodnie z zapisami w pkt 4.5.3 tiret drugi PFU, w ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca powinien przewidzieć awaryjne źródło zasilania dla obiektów oczyszczalni, w formie agregatu prądotwórczego. Koszty związane z zakupem i dostawą agregatu należy ująć w cenie ofertowej, a w Wykazie cen uwzględnić w poz.26.

Z poważaniem:
Renata Szczepańska
Wójt Gminy Cisna

1 x strona internetowa UG Cisna
1 x a/a